

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Čj.: KHSSC 62640/2020

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Mgr. Kamila Podráská, č.sl. průkazu 0501, kamila.podraska@khsstc.cz, tel: 234 118 133.
Referent státní správy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Mgr. Eva Kremeníková, č.sl. průkazu 0077, eva.kremenikova@khsstc.cz, tel.: 234 118 203.
Vedoucí odboru hygieny obecné a komunální pro Prahu-západ a Prahu-východ, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení):

Mgr. Eva Kremeníková, č.sl. průkazu 0077, eva.kremenikova@khsstc.cz, tel.: 234 118 203

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby)
a důvod jejich přizvání:

Jan Halwiger na základě pověření pod čj. KHSSC 11267/2020 ze dne 04.03.2020 (dále jen „pověření“) pro Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum hygienických laboratoří, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA, k provedení odběru a analýzy rozboru vzorku pitné vody z veřejného vodovodu zásobující obec Měchenice.

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Veřejný vodovod zásobující rodinné domy na adresách: č.p. 335, Na Vyhlídce 268, Nad Lomem 160 a V Luhu 152, Měchenice

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Vodohospodářské služby, spol. s r.o.
Davle č.p. 63
252 06 Davle
IČO 495 51 124

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, sídlo, místo trvalého pobytu, IČO, popř. i obchodní firma) :

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti /jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti):

kontrola bez účasti kontrolovaného právního subjektu ve smyslu § 88 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon“)

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

6. Kontrola zahájena dne: 04.03.2020 v 09:10 hodin.

úkonem: předání pověření pro přizvané osoby vydané podle § 88 odst. 4 zákona a odběrem vzorku vody pracovníkem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem za přítomnosti pracovníka KHS

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v souladu s ustanovením

- **§ 3 odst. 2 písm. a) zákona** – povinnost provozovatele dodávat vodu vyhovující jakosti v souvislosti s přílohou č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 252“)

8. Vzorky odebrány: ano

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Doručení výsledků rozborů vody – Protokol o zkoušce č. 21448/2020, č. 21449/2020, č. 21450/2020, č. 21451/2020 ze dne 09.03.2020

Doručeno 11.03.2020 pod č.j. KHSSC 12899/2020

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Dne 04.03.2020 byl zahájen státní zdravotní dozor zaměřený na dodržování povinností provozovatele veřejného vodovodu zajistit dodávku pitné vody ve vodovodní síti pro odběratele, která svojí kvalitou vyhovuje jakosti vody pitné.

Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, pověřeným zaměstnancem na základě pověření byly odebrány vzorky vody z výtokových kohoutů v RD adresách: č.p. 335, Na Vyhlídce 268, Nad Lomem 160 a V Luhu 152, Měchenice. Odběr byl proveden za účasti pracovníků Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (dále jen „KHS“). Z výtokových kohoutů byly odstraněny perlátory, voda byla cca 5 min. odtáčena. Na místě byl vzorkářem

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

změřen obsah volného chlóru s výsledkem $<0,02$ mg/l a v jednom vzorku 0,03 mg/l. Vizuálně byla voda ve vzorcích bez zákalu, bez zbarvení, čirá, bez zápachu po jiných látkách, chuť přijatelná.

Laboratorní vzorky vody byly převezeny ve vzorkovací soupravě k tomu určené v chladicím zařízení. Rozbor vzorků provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, centrum hygienických laboratoří – pracoviště P12 Františka Kloze 2316, Kladno, kontaktní a odběrové místo K17 Jasminová 2905/37, 106 00 Praha 10.

Informace o zahájení kontroly podle § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) byla předána provozovateli veřejného vodovodu prostřednictvím datové schránky dne 04.03.2020 pod č.j. KHSSC 11522/2020.

Laboratorní analýza vzorků byla zahájena dne 04.03.2020 a ukončena dne 09.03.2020. Výsledky analýzy byly KHS doručeny do datové schránky a převzaty dne 11.03.2020 pod č.j. KHSSC 12899/2020.

Laboratorní analýza byla provedena v rozsahu kráceného stanovení dle přílohy č. 5 Vyhlášky. Laboratoří byly vyhotoveny protokoly o zkoušce č. 21448/2020, č. 21449/2020, č. 21450/2020, č. 21451/2020 ze dne 09.03.2020.

Byla zvolena čtyři odběrová místa (dvě místa s pitnou vodou v Horním tlakovém pásmu a dvě místa s pitnou vodou v dolním tlakovém pásmu):

1. Z výsledků laboratorního hodnocení u vzorku č. 21448/2020 – Měchenice 335 – Dolní tlakové pásmo, bylo zjištěno:

Po stránce mikrobiologické voda vyhověla jakosti vody pitné. Koliformní bakterie a E. coli měli hodnotu 0 KTJ/100ml. Počty kolonií při 22°C prokázal hodnotu 0 KTJ/ml (limitní hodnota je 200 KTJ/ml), počty kolonií při 36°C hodnota 0 KTJ/ml (limitní hodnota je 40 KTJ/ml). Po stránce chemické voda vyhověla jakosti vody pitné. Na místě byl zaměstnancem Zdravotního ústavu zjištěn volný chlor s hodnotou 0,03 mg/l (limitní hodnota max. 0,3 mg/l – mezní hodnota), teplota s hodnotou 8,3 °C (limitní hodnota v rozmezí 8-12°C – doporučená hodnota) a pH 7,4 (limitní hodnota v rozmezí 6,5 – 9,5 – mezní hodnota).

2. Z výsledků laboratorního hodnocení u vzorku č. 21449/2020 – Měchenice, Na Vyhliďce 268 – Horní tlakové pásmo, bylo zjištěno:

Po stránce mikrobiologické voda vyhověla jakosti vody pitné. Koliformní bakterie a E. coli měli hodnotu 0 KTJ/100ml. Počty kolonií při 22°C prokázal hodnotu 0 KTJ/ml (limitní hodnota je 200 KTJ/ml), počty kolonií při 36°C hodnota 0 KTJ/ml (limitní hodnota je 40 KTJ/ml). Po stránce chemické voda vyhověla jakosti vody pitné. Na místě byl zaměstnancem Zdravotního ústavu zjištěn volný chlor s hodnotou $<0,02$ mg/l (limitní hodnota max. 0,3 mg/l – mezní hodnota), teplota s hodnotou 7,7 °C (limitní hodnota v rozmezí 8-12°C – doporučená hodnota) a pH 7,4 (limitní hodnota v rozmezí 6,5 – 9,5 – mezní hodnota).

3. Z výsledků laboratorního hodnocení u vzorku č. 21450/2020 – Měchenice, Nad Lomem 160 – Horní tlakové pásmo, bylo zjištěno:

Po stránce mikrobiologické voda vyhověla jakosti vody pitné. Koliformní bakterie a E. coli měli hodnotu 0 KTJ/100ml. Počty kolonií při 22°C prokázal hodnotu 0 KTJ/ml (limitní hodnota je 200 KTJ/ml), počty kolonií při 36°C hodnota 0 KTJ/ml (limitní hodnota je 40 KTJ/ml). Po stránce chemické voda vyhověla jakosti vody pitné. Na místě byl zaměstnancem Zdravotního ústavu zjištěn volný chlor s hodnotou $<0,02$ mg/l (limitní hodnota max. 0,3 mg/l – mezní hodnota), teplota s hodnotou 8,0 °C (limitní hodnota v rozmezí 8-12°C – doporučená hodnota) a pH 7,4 (limitní hodnota v rozmezí 6,5 – 9,5 – mezní hodnota).

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

4. Z výsledků laboratorního hodnocení u vzorku č. 21451/2020 – Měchenice, V Luhu 152 – Dolní tlakové pásmo, bylo zjištěno:

Po stránce mikrobiologické voda vyhověla jakosti vody pitné. Koliformní bakterie a E. coli měli hodnotu 0 KTJ/100ml. Počty kolonií při 22°C prokázal hodnotu 0 KTJ/ml (limitní hodnota je 200 KTJ/ml), počty kolonií při 36°C hodnota 0 KTJ/ml (limitní hodnota je 40 KTJ/ml). Po stránce chemické voda vyhověla jakosti vody pitné. Na místě byl zaměstnancem Zdravotního ústavu zjištěn volný chlor s hodnotou <0,02 mg/l (limitní hodnota max. 0,3 mg/l – mezní hodnota), teplota s hodnotou 7,8 °C (limitní hodnota v rozmezí 8-12°C – doporučená hodnota) a pH 7,3 (limitní hodnota v rozmezí 6,5 – 9,5 – mezní hodnota).

Výsledky z protokolu o zkoušce jsou nedílnou částí protokolu o kontrole.

Provozovatelem jsou stanoveny počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml, počty kolonií při 36°C 40 KTJ/ml.

Závěr

- § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., v souvislosti s přílohou č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů - **splněno**

Kvalita vody vyhověla jakosti vody pitné a je v souladu s § 3 odst. 2 zákona

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

12. Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

~~b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona 258 může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.~~

13. Protokol vyhotoven dne: 22.12.2020

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 4

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících: