



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Strana 1/2

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ PITNÉ VODY

Protokol číslo:	146B/B/2023	Laboratorní číslo vzorku:	183 710
Zákazník:	Vodohospodářské služby s.r.o. Na náměstí 63, 252 06 Davle	Akce:	Vodohospodářské služby s.r.o. - MŠ Měchenice
Email:	zunt@mybox.cz		

Meteorologické podmínky:	budova MŠ	Plán vzorkování č.:	23-030
Teplota vzduchu:	19°C	SOP:	V 2
Způsob odběru:	z kohoutku do vzorkovnic	Datum a čas odběru:	14.06.2023
Způsob úpravy vody:	desinfekce chlorem	Zahájení:	08:20
Odhad průtokových poměrů zdroje nebo studny:		Ukončení:	08:35

Místo odběru **)	Označení vzorku / bod odběru	Odběrové zařízení	Čas odběru	Stanovení v terénu		Požadavky na laboratoř (Ukazatele)	Vzorkovnice
				Zkouška a jednotka	Výsledek		
MŠ Měchenice	MŠ Měchenice / dřez v kuchyni	přímo do vzorkovnic	8:35	pH	6,92	krácený rozbor dle vyhl. 252/2004 Sb.	
			8:35	T	11,8 °C		
			8:20	volný Cl ₂	0,02		

Chyby od SOP, od plánu vzorkování, kontroly kvality:	žádné
Poznámky k odběru:	žádné
Úprava a konzervace vzorků:	chlazení
Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře:	osobní auto, chladicí box

Odběr provedl:	Podpis:	Odběru přítomen:	Podpis:
----------------	---------	------------------	---------

Předání vzorků do laboratoře:	Monitoring, s.r.o., Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272		
Datum: 14. 6. 2023	Čas:	Termín:	Převzal:

Formulář F3.5 -III/2023

*) Zakroužkujte

**) Detailní popis vzorků, místa a podmínek odběru uveden v příloze: ano - ne

Protokol o odběru se týká pouze uvedených vzorků, bez písemného souhlasu zkušební laboratoře Monitoring, s.r.o. nesmí být reprodukován jinak než celý.

Za laboratoř schválil: Ing.Monika Jankovská, vedoucí laboratoře





Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Strana 2/2

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ PITNÉ VODY

Protokol číslo:

146B/B/2023

Laboratorní číslo vzorku:

Přístroje pro stanovení v terénu

Ukazatel	Jednotka	Evidenční číslo	Analyzoval
Teplota vody	°C	☐ 59 ☒ 211	
		☐ 127	
		☐ 159	
pH		☐ 159 ☒ 211	
Chlór celkový	mg/l	☐ 154 ☐ 212	
Chlór volný	mg/l	☐ 154 ☒ 212	
Vodivost	mS/m	☐ 133 ☐ 211	
Rozpuštěný kyslík	mg/l	☐ 56 ☐ 213	
Redox potenciál	mV	☐ 159 ☐ 214	
Datalogger	-	☐ 62	

Body odběru - foto, nákres apod.